

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого Партнерства «Объединение
энергоаудиторских и энергоэкспертных
организаций Волго-Камского региона»
Протокол № 2 от « 19 » мая 2010 г.

**Правила СРО НП «ОЭАЭЭ ВКР»
«Порядок подготовки, проведения и оформления результатов
энергетического обследования (энергоаудита)»**

г. Казань, 2010 г.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Правила подготовки к проведению энергетического обследования (энергоаудита)	4
3. Требования к программе проведения энергетического обследования (энергоаудита)	10
4. Требования конфиденциальности	11

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила подготовки проведения и оформления результатов энергетических обследований (энергоаудитов)» (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007г № 315-ФЗ., Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ, Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», действующим законодательством и Уставом Некоммерческого Партнерства «ОЭАЭЭ ВКР».

1.2. Правила предназначены для членов Некоммерческого Партнерства «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций Волго-Камского региона» (НП «ОЭАЭЭ ВКР»), которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергоаудита (энергетического обследования).

1.3. Настоящие Правила является документом, обязательным для всех членов Некоммерческого Партнерства.

1.4. Правила регламентируют процедуру и последовательность подготовки к проведению и оформлению результатов энергетических обследований (энергоаудита) Потребителей ТЭР.

1.5. Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.6. . Основными целями энергетического обследования являются:

- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
- определение показателей энергетической эффективности;
- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

1.7. По соглашению между лицом, заказавшим проведение энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое обследование, может предусматриваться разработка по результатам энергетического обследования отчета, содержащего перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.8. Виды, сроки и объемы проводимых энергетических обследований должны соответствовать Рекомендациям Минэнерго России.

1.9. Общее руководство и координацию работ по проведению энергетических обследований и энергоаудита Потребителей ТЭР осуществляют Минэнерго РФ и органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.10. НП «ОЭАЭЭ ВКР» осуществляет организацию работ по подготовке, проведению и оформлению результатов энергетических обследований (энергоаудита), учет, анализ и согласования отчетных документов.

1.11. Требования к организациям, проводящим энергетические обследования (энергоаудит):

1.11.1. Энергетические обследования (энергоаудит) проводятся организациями, членами НП «ОЭАЭЭ ВКР», имеющего статус СРО и внесенными в Реестр энергоаудиторских организаций;

1.11.2. К проведению энергетических обследований (энергоаудита) привлекаются специалисты, прошедшие профессиональное обучение и квалификационную аттестацию в качестве энергоаудиторов в соответствии с требованиями ст. 18, п.6 ФЗ № 261-ФЗ

1.12. В своей деятельности энергоаудиторы руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными документами, регламентирующими проведение энергетических обследований (энергоаудита).

1.13. Энергетическое обследование потребителей ТЭР проводится по методикам, согласованным с НП «ОЭАЭЭ ВКР». Методики должны базироваться на существующих методах оценки эффективности использования ТЭР в отраслях экономики Российской Федерации с учетом специфики их технологических процессов.

2. Правила подготовки к проведению энергетического обследования (энергоаудита)

2.1. Организация и проведение работ по энергетическому обследованию обычно включает несколько этапов:

- этап 1, подготовительный, на котором проводится планирование аудита (энергетического обследования);
- этап 2, сбор исходных данных, в соответствии с программой проведения энергоаудита;
- этап 3, систематизация полученных данных, инструментальное обследование, анализ;
- этап 4, документирование результатов энергоаудита;

- этап 5, разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия;
- этап 6, экспертиза и согласование отчетных материалов.

2.1.1 Этап 1. Подготовительный

- Предварительный контакт с Заказчиком работ (Руководителем предприятия).
- Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем производства и распределения энергоресурсов; стоящими перед предприятиями проблемами, затрудняющими его нормальное функционирование (дефицит мощностей и др.)
- На основании полученных данных разрабатывается, согласовывается с заказчиком и потребителем ТЭР техническое задание, календарный план и программа проведения энергетического обследования (энергоаудита), а также оформляется документация для заключения договора.
- Программа должна определять характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских работ (процедур), необходимых для осуществления общего плана аудита.
- Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора предварительной информации при проведении энергоаудита, отражающей общие характеристики предприятия и условия его работы.
- В соответствии с Положением о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям, действующим в НП «ОЭАЭЭ ВКР», передача экспертной организации Договора, Технического задания к Договору и Программы проведения работ для проведения контроля качества данной документации и защиты интересов Заказчика и Исполнителя.

2.1.2 Этап 2, сбор исходных данных, в соответствии с программой проведения энергоаудита

2.1.2.1. Перед началом энергетического обследования распоряжением или приказом по предприятию, на котором проводится обследование, назначается лицо, ответственное за общую организацию проведения работ. В приказе (распоряжении) указывается:

- номер и дата распоряжения (приказа) о проведении энергетического обследования;

- правовые основания проведения энергетического обследования, в том числе нормативные правовые акты, соблюдение требований которые подлежат проверке;
- заказчик проведения указанных работ;
- реквизиты Потребителя ТЭР, на объектах которого проводится энергетическое обследование;
- цели, задачи и вид энергообследования;
- организация и энергоаудиторы, проводящие энергетическое обследование;
- планируемые сроки энергетического обследования (энергоаудита);
- ответственные представители Потребителей ТЭР на период энергоаудита с указанием области их полномочий.

2.1.2.2. Сбор общей документальной информации:

- По годовому (за предшествующие и текущий периоды) потреблению и распределению энергоресурсов;
- По существующим договорам на снабжение энергоресурсами, ценам и тарифам, себестоимости используемых энергоресурсов.
- По технологической последовательности производства с данными по потребляемым энергоресурсам и их параметрам.
- По использованному оборудованию, его технологическим характеристикам, продолжительности и режимам эксплуатации, техническому состоянию.
- По общим схемам энергосбережения и расположения объектов производства или ЖКХ.
- Ознакомление с имеющейся проектной документацией и проектными показателями эффективности, существующей схемой учета энергоресурсов.
- Анализ режимов эксплуатации оборудования систем снабжения энергоресурсами предприятия жилого фонда для ЖКХ.
- Наличие и точность систем коммерческого и технического учета расхода энергоресурсов.
- Составление предварительного баланса потребления ТЭР, определение дефицита мощностей.
- Ознакомление с состоянием систем снабжения энергоресурсами предприятий, электроснабжения, топливоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, освещения, состоянием жилого фонда (для предприятий ЖКХ).
- Предварительная оценка возможностей экономии ТЭР, выявление систем и установок, имеющих потенциал для энергосбережения.

- Корректировка (при необходимости) содержания, сроков и стоимости договора на проведение энергоаудита.

2.1.3. Этап 3, систематизация полученных данных, инструментальное обследование, анализ

- Сбор необходимой дополнительной документальной информации по тарифам на закупаемые энергоресурсы, формированию себестоимости энергоресурсов на обследуемом предприятии (в том числе и ЖКХ), режимам эксплуатации оборудования и систем распределения за базовый (предыдущий) и текущий годы.
- На основе первичной информации о затратах различных энергоресурсов на выпуск различных полуфабрикатов и продуктов, рассматриваемой в динамике совместно с объемами производства, анализируются режимы энергопотребления предприятием, цехами, технологическими установками во взаимосвязи с уровнями загрузки производств (по выпуску продукции или переработке сырья) с целью выявления постоянной составляющей энергопотребления систем и технологий, наиболее перспективных по резервам энергосбережения.
- Визуально, путем опроса оперативного обсуживающего персонала, на основе имеющейся документации (протоколы испытаний, инструкции по эксплуатации, паспортные характеристики) проводится ознакомление с техническим состоянием и режимами эксплуатации оборудования, энергопотребляющих и генерирующих систем предприятия. Составляются (при необходимости) дополнительные программы приборного обследования.
- Проведение в соответствии с согласованной программой энергоаудита (и при необходимости с дополнительной программой приборного обследования) необходимых приборных обследований объектов и режимов эксплуатации. Конечная цель энергоаудита – это снижение расходов энергоресурсов, в том числе и воды, а также финансовых затрат на их производство и потребление.

2.1.4. Этап 4, документирование результатов энергоаудита

- Производятся все необходимые расчеты.
- Оцениваются удельные энергозатраты на единицу выпускаемой продукции, если это предусмотрено программой энергоаудита.

- Составляется окончательный поэлементный и общий топливно-энергетический баланс.
- Оценивается экономия ТЭР и экономические преимущества от внедрения различных предлагаемых мероприятий.
- Обобщаются и оцениваются выводы на основе полученных данных.
- Составляется отчет с энергетическим паспортом предприятия. Отчет должен быть написан лаконичным языком, не перегруженным подробными расчетами, понятным специалистам различного профиля. Он в первую очередь предназначается для руководства предприятия, принимающего соответствующие решения по повышению его эффективности. В отчетах энергетического обследования (энергоаудита) должна быть дана оценка эффективности использования ТЭР, раскрыты причины выявленных нарушений и недостатков в их использовании.
- Все расчетные материалы должны оформляться как приложения к тексту отчета.
- По результатам энергетического обследования составляется энергетический паспорт.
- Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен содержать информацию:
 - 1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
 - 2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;
 - 3) о показателях энергетической эффективности;
 - 4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);
 - 5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;
 - 6) о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.1.5. Этап 5, разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия

- В результате энергоаудита определяется потенциал экономии энергии и энергоресурсов, экономические преимущества от внедрения различных предлагаемых мероприятий с технико-экономическим обоснованием окупаемости предполагаемых инвестиций и их внедрению.

- Разрабатывается конкретная программа по энергосбережению с ранжированием организационных и технических мероприятий по эффективности и срокам окупаемости, с выделением первоочередных, наиболее эффективных и быстро окупаемых мероприятий.
- Рекомендации по энергосбережению и эффективному использованию ТЭР не должны снижать экологические характеристики работающего оборудования и технологических процессов, уровень безопасности производства и качество выпускаемой продукции
- Решение о реализации программы энергосбережения принимается организацией-заказчиком.

2.1.6. Этап 6, экспертиза и согласование отчетных материалов

- По окончании проведения энергетического обследования, в течение 10 дней после подписания отчетных документов, организация - энергоаудитор направляет их в определенную саморегулируемой организацией Экспертную организацию для проведения экспертизы полного комплекта отчетной документации.
- Экспертная организация, член НП «ОЭАЭЭ ВКР», проводит экспертизу всей отчетной документации в течение 10 дней, после ее получения и заключения договора на проведение экспертной оценки данной документации.
- В этот же период Экспертная организация направляет энергоаудитору перечень замечаний (при их наличии), или при их отсутствии, выдает положительное экспертное заключение.
- Исправленная, в соответствии с замечаниями отчетная документация направляется вновь на повторную экспертизу.
- Экспертиза договорных и отчетных материалов проводится на основании заключения договора между Экспертной организацией и разработчиком отчетной документации.
- Договор на проведение экспертизы договорной и отчетной документации заключается Исполнителем работ (членом Некоммерческого Партнерства) самостоятельно, одновременно с заключением типового договора на проведение работ по энергоаудиту (энергетическому обследованию).
- Затраты на проведение экспертизы договорной и отчетной документации формируются на этапе подготовки договора на энергоаудиторскую деятельность и включаются в сметную стоимость работ.

- Согласование отчетных материалов проводится в СРО НП «ОЭАЭЭ ВКР» после получения заявки на согласование отчетных материалов на бланке организации – заявителя, а также предоставления:

- 1) Подписанных энергоаудитором и согласованных заказчиком обследования отчетных материалов по результатам проведенного энергетического аудита (энергетического обследования) в 3-х экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF. После согласования отчетной документации, один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе в формате PDF остаются в СРО НП «ОЭАЭЭ ВКР»

- 2) Заключение Экспертной организации о полноте выполненной работы в соответствии с ТЗ и программе на эту работу, соответствие отчетной документации требованиям и стандартам, установленным законодательством РФ и стандартам Некоммерческого Партнерства «ОЭАЭЭ ВКР», а также качестве отчетной документации.

- 3) Заверенной копии приказа по обследуемому предприятию об организации работ по энергетическому обследованию и назначение ответственных лиц.

3. Требования к оформлению программы проведения энергетического обследования (энергоаудита)

- 3.1. Программа энергетического обследования (энергоаудита) должна быть подписана организацией - энергоаудитором и утверждена заказчиком проведения энергетического обследования;

- 3.2. Программа должна соответствовать виду проводимого обследования и учитывать специфику обследуемых объектов;

- 3.3. Предусмотренные программой результаты работ по составу отчетной документации, аналитическим выводам и достаточности экономической обоснованности предложений по энергосбережению должны удовлетворять данному Порядку;

- 3.4. Программа энергетического обследования должна содержать ссылки на применение методики и приборный парк.

- 3.5. На Программу должно быть получено экспертное заключение о ее соответствии целям и задачам проводимого энергоаудита (обследования).

4. Требования конфиденциальности

4.1. При необходимости, в целях соблюдения конфиденциальности полученной информации, СРО НП «ОЭАЭЭ ВКР» заключает соглашение о конфиденциальности установленной формы со всеми участниками энергетического обследования:

4.2. Для обеспечения корректной передачи в СРО НП «ОЭАЭЭ ВКР» отчетной документации, в Соглашениях о конфиденциальности, заключаемых между Заказчиком энергетического обследования – потребителем ТЭР и энергоаудитором должны быть предусмотрены пункты, регламентирующие данную передачу.